

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0151

Utstedt: 06.12.2001

Fornyet: 21.04.2020

Gyldig til: 01.05.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Vola togreps kar- og dusjbatterier for innbygging

er i samsvar med kravene i

- › EN 200
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Vola A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Danmark

Produsent

Vola A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Danmark

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Vola togreps kar- og dusjbatterier for innbygging.

Følgende modeller inngår:

- › 600
- › 641DT8
- › 644DT8
- › 700

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.



Steinar K. Nilsen, Sertifiseringsleder

